



Comune di Bari
Provincia di Ba

FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA

per la prevenzione e protezione dai rischi
(Allegato XVI e art. 91 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: SOSTITUZIONE DELLE DUE POMPE DI CALORE INSTALLATE PRESSO LA SEDE
DI BARI DELLA C.C.I.A.A.
COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di bari
CANTIERE: via E. Mola n.19, Bari (Ba)

Bari, 08/08/2013

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ing. BERGAMASCO Luigi)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(R.U.P. CEMBALAIO Francesco)

ing. BERGAMASCO Luigi
via N: Piccinini n.133
70100 Bari (Ba)
Tel.: 0805241413 - Fax: 0805218329
E-Mail: abing@tin.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

CAPITOLO I

Modalità per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati.

Scheda I

Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

I lavori in oggetto ricadono in un piano di manutenzione straordinaria che si sono resi necessari al fine di sostituire i gruppi pompa di calore e conseguente adeguamento della componentistica idraulica elettrica di pertinenza.

In considerazione delle caratteristiche di portata del solaio del lastrico solare e le dimensioni delle apparecchiature in sostituzione, si può considerare che l'impianto in sostituzione risulta simile a quello esistente e che pertanto non saranno effettuate altre operazioni di carattere edile ma esclusivamente di tipo impiantistico (idraulico ed elettrico).

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori:	10/09/2013	Fine lavori:	24/10/2013
----------------	------------	--------------	------------

Indirizzo del cantiere

Indirizzo:	via E. Mola n.19		
CAP:	70121	Città:	Bari
		Provincia:	Ba

Soggetti interessati

Committente	Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari		
Indirizzo:	corso Cavour n.2 - 70121 Bari (Ba)	Tel.	
Progettista	Luigi BERGAMASCO		
Indirizzo:	via N. Piccinni n. 133 - 70100 Bari (Ba)	Tel.	0805241413
Direttore dei Lavori	Luigi BERGAMASCO		
Indirizzo:	via N. Piccinni n.133 - 70100 Bari (Ba)	Tel.	0505241413
Responsabile dei Lavori	Francesco CEMBALAIO		
Indirizzo:	corso Cavour n.2 - 70121 Bari (Ba)	Tel.	0802174205
Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione	Luigi BERGAMASCO		
Indirizzo:	via N. Piccinni n.133 - 70100 Bari (Ba)	Tel.	0805241413
Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione	Luigi BERGAMASCO		
Indirizzo:	via Piccinni n.133 - 70100 Bari (Ba)	Tel.	0805241413

CAPITOLO II

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie.

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Scheda II-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse.

Codice scheda	MP001					
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità
Impianto gruppo pompe di calore	Controllo della taratura e dell'efficienza dei dispositivi di sicurezza posti sui circuiti (relais termici, fusibili, microinterruttori, pressostati, ecc.); Controllo delle componenti meccaniche che hanno parti in movimento ed eventuale lubrificazione. Movimento di saracinesche e valvolame. Verifica assorbimento motori. - Controlli integrità ed efficienza coibentazioni; pulizie e disincrostazioni. - Ispezione annuale non indispensabile. - Controllo integrità ed efficienza delle tubazioni e, quando necessario, rifacimento della coibentazione e verniciatura esterna di tubazioni, saracinesche o apparecchiature varie. - Pulizia e disincrostazione con idonei prodotti dei circuiti; pulizia filtri ed eventuale sostituzione	Autorizzazione del responsabile dell'edificio; Verifica Idoneità professionale dei manutentori.			1) MANUTENZIONE PROGRAMMATA INDISPENSABILE:	1) 6 mesi
Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile	Da realizzarsi durante la fase di messa in opera di tutto l'impianto idraulico.	Autorizzazione del responsabile dell'edificio	1) Verifica e stato di conservazione dell'impianto	1) 1 anni	1) Sostituzione delle saracinesche.	1) a guasto

Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico	Da realizzarsi durante la fase di messa in opera di tutto l'impianto elettrico.	Autorizzazione del responsabile dell'edificio. Utilizzare solo utensili elettrici portatili del tipo a doppio isolamento; evitare di lasciare cavi elettrici/prolunghe a terra sulle aree di transito o di passaggio.	1) Verifica e stato di conservazione delle prese	1) 1 anni	1) Sostituzione delle prese.	1) a guasto
--	---	---	--	-----------	------------------------------	-------------

CAPITOLO III

Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente

Scheda III-3

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera

Elaborati tecnici per i lavori di:	SOSTITUZIONE DELLE DUE POMPE DI CALORE INSTALLATE PRESSO LA SEDE DI BARI DELLA C.C.I.A.A.	Codice scheda	DA003
------------------------------------	---	---------------	-------

Elenco degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note
Relazione Disegni e libretto di manutenzione	Nominativo: ing. Luigi BERGAMASCO Indirizzo: via N. Piccinni n.133 70100 Bari(Ba) Telefono: 0805241413		Nominativo: Indirizzo: c/ sede Camera di Commercio di bari via E. Mola n.19 70123 Bari(Ba) Telefono: 0802174205	Documentazione comprendente Relazione Disegni e schemi Libretto di manutenzione

INDICE

CAPITOLO I: Modalità per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati	pag.	2
CAPITOLO II: Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie	pag.	3
Scheda II-3 Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	pag.	3
CAPITOLO III: Collocazione elaborati tecnici	pag.	5

Firma
